SEIFEL
Sicame Group

COLORIS	IK	IP
IVOIRE AFNOR 3225 NF X 08-002	10 NF EN 62262	4X APRÈS MONTAGE

COFFRET DE BRANCHEMENT AVEC INTERRUPTEUR SECTIONNEUR 400A

Domaine d'application : **BT**



Coffret de branchement à puissance surveillée (37 à 250 kVA)

Series: COFFRET DE BRANCHEMENT AVEC INTERRUPTEUR SECTIONNEUR 400A

Description :
Coffret Branchement à puissance surveillée Type 4 de 37 à 250 kVA à usage intérieur.
Arrivée haute et départ bas sans protection ni sectionnement.
Interrupteur sectionneur 400A
Platine de comptage 500/5A de classe 0.2S monocalibre de 37 à 250 kVA
Serrure Triangle
Sigle Enedis
Coloris Ivoire

Couleur : Ivoire

Norme Couleur : AFNOR 3225 NF X 08-002

Température d'utilisation : -25°C à + 40°C



Description				Libellé	Code Produit	Codet Enedis	Code Eclair
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)				
690	230	158	6.6	COFF BPS 400A T4 SANS CPT/MODEM	80437	6988934	80534

UID : | TID : :: 07/01/2025| SID : :: 07/01/2025 | Issued :07/01/2025 07:55:38 am

Dernière modification : 06/10/2025