Dervaux
DISTRIBUTION | Sicame Group

**Normes**
UTE NF C66-428
GTE B 23.11204

# NV1... / TN1.. / M..

Domaine d'application : HTA

## Armement nappe voûte










| Réf. | Réf. Enedis | Code Enedis | Dimensions | | | | | | | Poids (kg) | Composition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Longueur L (mm) | Longueur L1 (mm) | Longueur L2 (mm) | Largeur W (mm) | Hauteur H (mm) | Dimension entre les câbles U (mm) | Diamètre Ø (mm) | | |
| **NV1 90 90** | NV1 90 90 | 6757250 | 1500 | 930 | 418 | 420 | 490 | 90 | 16 | 84 | **1 x TN1 90 / 2 x M90 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG** |

U = cornière




sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France