



Normes
NF C33-030
Câbles :
NF C33-210
Enedis HN 33-S-210
H-M24-2007-03199 (+AD)
NF C33-209
Spécification Enedis
HN 33-S-80

EJASE ...

Domaine d'application : BT

Jonction aéro-sout thermo-rétractable sertissage sectoral
3x95+75M(50E)/3x150+70

Description :

Conditionnement des manchons MJTAS et MJTASE en trousse (une seule matrice par trousse).

Chaque trousse est composée :

- D'une gaine, longueur 0,50 m sans compound GRN / GRP.
- D'une extrémité à 4 sorties, enduite de compound E4R 50-150 ou E4R 240.
- De quatre manchons de jonction à rétreindre en aluminium (1 neutre MJTAS + 3 phases MJTASE).
- De quatre fourreaux thermo-rétractables enduits de compound.



Réf.	Matrice
	Matrice
EJASE 95-75M(50E) / 150-70	E 215 (9)