sicame

Normes
NF C33-030
Câbles :
NF C33-210
Enedis HN 33-S-210
H-M24-2007-03199 (+AD)
NF C33-209
Spécification Enedis
HN 33-S-80

EJASE ...

Domaine d'application : BT

Jonction aéro-sout thermo-rétractable sertissage sectoral 3x150+95M(70E)/3x70+70

Description :

Conditionnement des manchons MJTAS et MJTASE en trousse (une seule matrice par trousse).

Chaque trousse est composée :

- D'une gaine, longueur 0,50 m sans compound **GRN** / **GRP**.
- D'une extrémité à 4 sorties, enduite de compound **E4R 50-150** ou **E4R 240**.
- De quatre manchons de jonction à rétreindre en aluminium (1 neutre **MJTAS** + 3 phases **MJTASE**).
- De quatre fourreaux thermo-rétractables enduits de compound.

Réf.	Matrice
	Matrice
EJASE 150-95M(70E) / 70-70	E 215 (9)

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France