Normes
IEC 61230

Équipement MALT/CC pour tableaux BT branchement et réseau

Description :

Utilisation :

- Équipement de mise à la terre et en court-circuit pour tableaux BT réseau et branchement.
- Icc : 4 kA / 1s.
- CODET : 37.15.364.

Caractéristiques :

- Dotation complète suivant spécification Enedis.
- Livré en coffret plastique de rangement et transport.

Composition :

- 1 tresse MALT à 4 pôles (branches) **MC-296-440** en câble cuivre isolé silicone section 16 mm² de longueur entre phases 370 et 440 mm.
- 1 tresse MALT à 5 pôles (branches) de câble cuivre isolé silicone section 16 mm² de longueur en phase 550 mm, 350, et 180 mm.
- 4 connecteurs à fourche **M-956274**.
- 5 micro-pinces **MC-296-P**.
- 4 connecteurs cylindriques type cartouche **M-956264**.
- 4 faux-fusibles taille 00 **MC-296-0008**.
- 4 faux-fusibles taille 115 **MC-296-11508**.
- 4 faux-fusibles taille 160 **MC-296-16008**.
- 4 bornes lisses taraudées M8 **MC-182**.
- 4 bornes lisses filetées M12 **MC-181**.
- 1 clé isolée plate à 4 dimensions : 13, 14, 16, 17 mm **MO-687-D.**
- 1 clé à tube de 10 x 17 mm.
- 1 poignée de manoeuvre **MC-296-M**.
- 1 coffret de rangement et transport.

Référence	Poids (kg)
MC-296-C	4,1

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France