

HUR


Domaine d'application : HTA

Cosses pour circuit de terre

Description :

Cosses cuivre forgées étamées.

Raccordement hors sol, de toutes les masses métalliques à mettre à la terre.
Mise en oeuvre par rétreint hexagonal, presse 8 tonnes, trois passes (3x5 mm).



Réf.	Code Enedis	Conducteur 1	Dimensions					
		Section Min-Max (mm ²)	Longueur L (mm)	Longueur L1 (mm)	Diamètre intérieur Øi (mm)	e	Diamètre des trous de la plage "B" (mm)	Diamètre de la plage "P" (mm)
25 HUR 14	6707710	25 - 29.3	65	25	7.8	12	14.5	25