Normes
UTE NF C 66 404
GTE B 23.111.02

CI ... / CT ...

Domaine d'application : HTA

Ferrure et matériel divers pour poteaux

Description :

CT : Console de tête.

Utilisation :

- Force selon hypothèse réglementaire : L=0,7 kN - Q=0,8kN
- Force selon hypothèse complémentaire : L=1,1kN - Q=1,3kN

CT27

CI : Console inclinée.

Utilisation :

- Force selon hypothèse réglementaire : L=0,7kN - Q=0,8kN.
- Force selon hypothèse complémentaire : L=1,1kN - Q=1,3kN.





Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions		Q Regulatory	Q Additional	H Regulatory	H Additional
			Longueur L (mm)	Longueur L1 (mm)				
CT 27 210 100	CT27 210 100	6853063	485	210	0.8	1.3	0.7	1.1

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France